


Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ:


(K-12097) 200
Inspection Report of the Office of the Inspector General
U.S. Department of Justice



ZESTAWIENIE UZBROJENIA - HP00		
Lp	Specyfikacja	Cecha
1	Trójnik kolumnowy T żelwno stwardniae	DN150R0150 PN16
2	Łącznik rurowo-kolumnowy do rur PCV z zabezpieczeniem przed przewróceniem - żelwno stwardniae	DN150Mz160 PN16
3	Zawone miękkouszczelnione kolumnowe króćca z żelwno stwardniaego z obudową i szczytka wleczną żelwną	DN80 PN16
4	Króćca dwukolumnowy FF - żelwno stwardniae	DN80 PN16 L=1000 mm
5	Kolumno kolumnowe ze stopką N - żelwno stwardniae	DN80 PN16
6	Hydrant podziemny z żelwno stwardniaego i osłona odniediacza i szczytka hydrantowa PEHD	DN80Rd1250 - 1800 PN16

LEGENDA:

HP80 Projektowany hydrant DN80 - podziemny

Temat:			
<p>Projekt przebudowy klatek schodowych oraz części pomieszczeń na I piętrze, wraz z remontem Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance przy ul. ks. Decowskiego 46 w Krośnie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "DDL Polanka - modernizacja budynku" działki nr ewid. 1179/2, 1181/1, 1181/2, obręb ewidencyjny Polanka.</p>			
Inwestor:		Jednostka opracowująca:	
<p>Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno</p>		 <p>AMK PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOŚ 35-030 Krasochów, ul. Rydzyna Armii 1 tel.: +48 665 751 304, +48 530 330 333</p>	
Zespół projektowy:			
Projektował:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
inst. sanitarne:	mgr inż. Tomasz Poterek	POK/0044/POOS/12	
Nazwa rysunku:			
<p align="center">ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PROJEKTOWANY HYDRANT PPOŻ DN80</p>			
Brana:	Faza:	Nr rys.:	S-01
sanitarna	proj. budowlany		
Data:	Skala:	Arkusz:	A3+
czerwiec 2017	1:500		