



1p.	Wiatrołap	Gres	3,73
2p.	Hall i poczekalnia	PCV	20,05
3p.	Gabinet lekarski	PCV	12,53
4p.	Pom. porządkowe	Gres	3,18
5p.	Sanitariat personelu	PCV	2,84
6p.	Gabinet zabiegowy	PCV	13,06
7p.	Sanitariat	Gres	4,05
8p.	Pom. socjalne	PCV	5,94
9p.	Recepcja	PCV	4,70
		RAZEM	70,08 m ²
Wysokość pomieszczeń H = 3,27 m			

- TB Rozdzielnica wnekowa
- Instalacja oswiecenia i gniazd wtykowych
- - Instalacja silowa
- . - Przewod wyrównawczy
- Linia zasilajaca YKY 5x10mm²
- Gniazdo wtykowe, podtynkowe z bolcem ochronnym 10/16A, 250V (pojedyncze lub podwójne)
- Gniazdo wtykowe, 3-f, 5-stykowe, 230/400V
- Wyłcznik jednobiegunowy, podtynkowy, 10A, 250V
- j/w lecz hermetyczny
- Przłcznik świecnikowy, podtynkowy, 10A, 250V
- j/w lecz hermetyczny
- Przłcznik schodowy, podtynkowy, 10A, 250V
- Przłcznik krzyżowy, podtynkowy 10A, 250V
- GSU Główna szyna uziemiajaca
- ZU Zacisk uziemiajacy
- × Wypust świetlny sufitowy lub ścienny
- ⊗ Oprawa świetlna
- I Oprawa świetlówkowa

Oznaczenie oprav:
A-oprawa RASTER 2x36W
B-plafonier hermetyczny kompakt 28W

 ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY 38-400 Krosno, ul. Zagórze 6i tel. 572-860-381 NIP: 684-000-21-68, REGON: 370001949		Nr rys. 2
Temat: Zmiana sposobu użytkowania z przebudową lokalu biurowego na lokal POZ na parterze budynku mieszkalno-usługowego		
Inwestycja: Krosno, ul. Grodzka 10, dz. nr 2368		
Nazwa rysunku:	Plan instalacji elektrycznej	Skala: 1:50
Inwestor: Gmina Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno		
Projektant:	inż. Marian Erd upr. bud. A-649-I-1/80	Podpis: _____ Data: 07-2018