ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD 1 PIĘTREM

SKALA 1:50



ZESTAWIENIE STALI

Nr	ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m] 8	10	12
1	⌀12	AIIIN	194	15 490 15	520			1008.8
2	⌀10	AIIIN	272	15 170 15	200		544	
3	⌀12	AIIIN	365	15 410 15	440			1606
4	⌀12	AIIIN	122	15 330 15	360			439.2
5	⌀10	AIIIN	111	15 100 15	130		144.3	
6	⌀12	AIIIN	23	15 268 15	298			68.54
7	⌀12	AIIIN	138	15 240 15	270			372.6
8	⌀8	AIIIN	1		226780	2267.8		
9	⌀8	AIIIN	2370	12 25 27	103	2441.1		
10	⌀12	AIIIN	16	15 119 15	149			23.84
11	⌀12	AIIIN	6	15 210 15	240			14.4
12	⌀12	AIIIN	10	15 321 15	351			35.1
13	⌀12	AIIIN	24	15 251 15	281			67.44
14	⌀12	AIIIN	14		520			72.8
15	⌀12	AIIIN	10		360			36
16	⌀12	AIIIN	8		465			37.2
17	⌀12	AIIIN	24		140			33.6
18	⌀12	AIIIN	30	15 180 15	210			63
Długość ogółem [m]						4708.9	688.3	3878.52
Ciężar 1mb [kg]						0.395	0.617	0.888
Ciężar ogółem [kg]						1860	424.7	3444.1
Ciężar wg klas stali [kg]								(AIIIN) 5728.8
Ciężar razem [kg]								5728.8

UWAGA:

- WYMIARY PRĘTÓW ZAGIĘTYCH PODANO W OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM INSTALACYJNYM
- W MIEJSCACH GDZIE NIE KRZYŻUJĄ SIĘ PRĘTY NOŚNE ORAZ GDZIE NIE MA PRĘTÓW NOŚNYCH NALEŻY DOŁĄCZYĆ PRĘTY ROZDZIELCZE ⌀8 W MAKSYMALNYM ROZSTAWIE 250MM
- PRĘTY ROZDZIELCZE ŁĄCZYĆ NA ZAKŁADY MIN. 400MM
- W PRZYPADKU NAKŁADANIA SIĘ ZASIĘGÓW PRĘTÓW NA RYSUNKU PRĘTY UKŁADAĆ NA PRZEMIAN ZAGĘSZCZAJĄC ICH ROZSTAW, NA PRZYKŁAD: PRĘTY W ROZSTAWIE CO 250MM BĘDĄ WE WZAJEMNYM ROZSTAWIE CO 125MM
- WOKÓŁ OTWORÓW I PRZY ICH KRAWĘDZI UŁOŻYĆ DODATKOWE PRĘTY ⌀12
- W MIEJSCACH OTWORÓW PRĘTY WYCIĄĆ, ZAGIĄĆ, SKRÓCIĆ LUB PRZESUNĄĆ

ZBROJENIE ROZDZIELCZE

1,15 x 493m2 x 4mb/m2 = 2267,8 mb

8 1⌀8/250 L=2267800 mm – pręty rozdzielcze

ZBROJENIE MONTAŻOWE

3szt./m2

9 2370⌀8 L=1030

BETON C25/30 (B30)

STAL:

#– AIIIN (RB500W)

OTULINA ZBROJENIA 20mm

BCA GROUP sp. z o. o. - lider konsorcjum ul. E. Ciołka 12 01–402 Warszawa			
STANISŁAW KARPIEL USŁUGI ARCHITEKTONICZNE ul. Droga do Daniela 3, 34-500 Zakopane			
INWESTOR	Gmina Miasta Krosno 34-400 Krosno		
LOKALIZACJA	ul. F.Żwirki i S.Wigury, dz. Nr 273/22, 273/28 i 273/30 obręb Przemysłowa		
INWESTYCJA	Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno - Inkubator Przedsiębiorczości w Krośnie - Budowa Budynku Biurowo Produkcyjnego		
FAZA	P. WYKONAWCZY	BRANŻA	KONSTRUKCJA
AUTOR	mgr inż. arch. Tytus Stopa		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Pietrzak	upr. bud. nr LUB/0235/PBKb/15	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Janusz Pietrzak	upr. bud. nr 40/Lb/75	
Współpraca Autorska	mgr inż. Joanna Iżycka mgr inż. Marcin Majak	DATA	05. 2016 r.
		SKALA	1:50
TEMAT RYSUNKU	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD 1 PIĘTREM	NR RYS.	Kb-13