

Zespół Krytych Pływalni

[XML](#)

„ Naprawa systemu wentylacji mechanicznej na basenie w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45a”

Oznaczenie sprawy: ZKP. 2600.1.2018

Krosno, dnia 12 czerwca 2018r.

Zespół Krytych Pływalni

ul. Sportowa 8

38-400 Krosno

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – Zespół Krytych Pływalni w Krośnie zaprasza do złożenia oferty na:

„ Naprawa systemu wentylacji mechanicznej na basenie w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45a”

Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1. opis przedmiotu zamówienia: **Załącznik nr 1**
2. termin wykonania zamówienia: **od 01.07.2018r. do 01.10. 2018r.**
3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: **komplet dokumentów ofertowych**
4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: **nie dotyczy**
5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: **pocztą elektroniczną, telefonicznie. Osob do kontaktu: Grzegorz Sompel,**

tel. 13 43 655 00, 13 47 48 192, 609 402 564, kierownik@baseny-krosno.pl,

1. wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium: **nie dotyczy**
2. termin związania ofertą: **30 dni**
3. opis sposobu przygotowywania ofert: w języku polskim z uwzględnieniem następujących danych:

- nazwa wykonawcy
- adres wykonawcy
- NIP wykonawcy
- REGON wykonawcy
- oferowana cena

1. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: **Zespół Krytych Pływalni, 38-400 Krosno, ul. Sportowa 8, pok. 05, do dnia 26.06.2018r. do godz. 14⁰⁰ z dopiskiem:**

„ Naprawa systemu wentylacji mechanicznej na basenie w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45a”

1. oferowana cena w rozbiciu na:

I. „Naprawa centrali wentylacyjnej oraz systemu wentylacji niecki basenowej przy ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnie”

II. „Naprawa centrali wentylacyjnej pomieszczeń szatni basenu przy ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnie”

1. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
 - a. **o udzielenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz posiadają stosowne zezwolenia do wykonania zamówienia.**
 - b. **najniższa cena (brutto) 100% za łączne wykonanie zamówienia w okresie od 01.07.2018r. do 01.10.2018r.**

Zespół Krytych Pływalni

2. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
 - a. **dokument potwierdzający działalność gospodarczą.**
3. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: **nie dotyczy**
4. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: **nie dotyczy**
5. zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna.

Dyrektor
Zespołu Krytych Pływalni
Piotr Jaracz

Zespół Krytych Pływalni

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

I. Naprawa centrali wentylacyjnej oraz systemu wentylacji niecki basenowej przy ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnie:

- 1. Wymiana przyłączy krutek wentylacyjnych instalacji nawiewnej**
- 2. Montaż rewizji na kanałach wentylacyjnych nawiewnych umożliwiające czyszczenie wentylacji**
- 3. Montaż wkładów perforowanych do krutek wentylacyjnych nawiewnych (kryzowanie krutek wentylacyjnych)**
- 4. Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji mechanicznej - nawiewnej**
- 5. Montaż przepustnic regulacyjnych $\varnothing$ 250 - 24 szt.**
- 6. Wymiana nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej**
- 7. Wymiana chłodnicy freonowej centrali wentylacyjnej**
- 8. Wymiana izolacji kanałów wentylacyjnych-czerpnych w obrębie wentylatorów na izolację kauczukową**
- 9. Zamontowanie panela PGD1**

II. Naprawa centrali wentylacyjnej pomieszczeń szatni basenu przy ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnie:

- 1. Wymiana sterownika centrali wentylacyjnej**
- 2. Zamontowanie siłownika SSB**
- 3. Zamontowanie pompy obiegowej np. 26/6/180 LFP**
- 4. Czyszczenie i dezynfekcja centrali**
- 5. Zamontowanie falownika 3kW - 2 szt.**
- 6. Montaż, konfiguracja i okablowanie falowników**
- 7. Przebudowa instalacji zasilającej nagrzewnicę centrali**

I. Oraz inne czynności uznane przez wykonawcę za niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje oferentów pocztą elektroniczną. Dodatkowych informacji związane z przygotowaniem oferty udziela Grzegorz Sompel, tel.: 13 43 655 00, 13 47 48 192, 609 402 564, kierownik@baseny-krosno.pl

*Zespół Krytych Pływalni w Krośnie
Dyrektor
Piotr Jaracz*

Podmiot publikujący Miejska Jednostka Organizacyjna

Wytworzył Jaracz Piotr 2018-06-12 12:36:00

Publikujący Zespół Krytych Pływalni 2018-06-12 12:37:00

[Rejestr zmian](#)