



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Krośnie

ul. Niepodległości 6, 38-400 Krosno

Znak sprawy MRZ.5560.50.2017

Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Krośnie

WPLYNEŁO

KG. 2232.10.2017

dnia 23-08-2017

L.dz. 690/2017

podpis [signature]

ala kier.gosp.
23.08.2017
[signature]
Krosno, 22.08.2017

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

22.08.2017r.

przez

1) st. kpt. mgr inż. Piotr Szydło, p.o. z - ca Naczelnika Wydziału , Nr legitymacji służbowej 9/2015

2) mł. kpt. mgr inż. Marcin Lorens, Starszy Specjalista, Nr legitymacji służbowej 20/2012

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer MRZ.5560.50.2017 z dnia 21.08.2017r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Pomieszczenia na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przeznaczone na utworzenie oddziału przedszkolnego.

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędnika oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Miejski Zespół Szkół nr 1 w Krośnie 38 – 400 Krosno ul. Magurów 1 Pani mgr inż. Marlena Gierucka - Dyrektor	

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
j.w.	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- 3) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881),

wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Wydanie opinii dotyczącej części pomieszczeń na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przeznaczone na utworzenie oddziału przedszkolnego.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Pomieszczenia na parterze Szkoły Podstawowej nr 10 w Krośnie.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Pani Marlena Gierucka – Dyrektor.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji na oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 10 w Krośnie znajdują się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku Szkoły Podstawowej. W lokalu przebywać będzie do 18 dzieci w wieku 5-6 lat. W skład zespołu pomieszczeń oddziału przedszkolnego wchodzi: klasa, szatnia, sanitariaty - pomieszczenia zlokalizowane są na jednej kondygnacji, połączone jednym korytarzem. Na korytarzu znajdują się dwa hydranty wewnętrzne. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci istnieje możliwość ewakuacji w dwóch kierunkach. Lokal przeznaczony na oddział przedszkolny nie stanowi odrębnej strefy pożarowej. Na wyższych kondygnacjach budynku znajdują się: szkoła podstawowa oraz gimnazjum. W pomieszczeniu klasy znajduje się wykładzina podłogowa na którą przedstawiono certyfikat stanowiący załącznik nr 1 do protokołu.

Przedstawiono protokoły z badań:

- hydrantów wewnętrznych z dnia 08-08-2017r. wykonane przez „PETRO-POŻ” Piotr Such – bez uwag,
- instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej z dnia 08.11.2016r. nr 03/04/16, 04/11/16 wykonane przez Jan Wiernasz „Instalatorstwo Elektryczne” nr uprawnień E/75/148/2016, 847-148/D/2015 – bez uwag
- instalacji elektrycznej pomieszczeń przeznaczonych na lokal oddziału przedszkolnego z dnia 18.08.2018r. nr 03/08/17 wykonane przez Jan Wiernasz „Instalatorstwo Elektryczne” nr uprawnień E/75/148/2016, 847-148/D/2015

3. Organizacja ochrony ppoż.

Nie kontrolowano

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w ----- roku (protokół z dnia -----).

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
- W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie prowadzono

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Nie dotyczy

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Oznaczenia zgodne z PN. Ilość i rozmieszczenie zgodne z rozporządzeniem MSWiA.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Instalacja elektryczna, gazowa i gazowa.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nie kontrolowano

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Inne ustalenia:
Nie dotyczy

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~-z zastrzeżeniami-~~ *Sybil*.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1

M. Gierucha
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

S. kpt. Piotr Sybil
mi. kpt. Kamil Lopus
.....

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Miejski Zespół Szkół Nr 1
w KROŚNIE
ul. J. i S. Magurów 1
Regon: 180056280; NIP: 6842406272
38-409 Krosno
tel. /13/ 43 214 50