



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ.ZUZ.1.4210.77.2020.MKo

Krosno, dnia...września 2020 r.



Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Zwracam się z prośbą o wywieszenie załączonego **Obwieszczenia** w dniach: od dnia otrzymania na okres **14 dni** na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz powiadomienie zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście Krosno.

Będę zobowiązany, za zwrócenie mi kopii niniejszego **Obwieszczenia** wraz z adnotacją o terminie jego wywieszenia.

~~Dyrektor
Zarządu Zlewni
Wojciech Kłosowicz~~

zał. Zawiadomienie



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ.ZUZ.1.4210.77.2020.MKo



Krosno, dnia 7 września 2020 r.

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020, poz. 310 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie

zawiadamia

o wydaniu decyzji z dnia 7 września 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.77.2020.MKo:

- I. **Wygaszającej z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji, punkt II decyzji Starosty Jasielskiego z dnia 30 listopada 2012 r. znak OS.6341.27.2012, dotyczący odprowadzania wód opadowych i roztopowych z projektowanej rozbudowy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Krośnie.**
- II. **Udzielającej Prezydentowi Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno pozwoleń wodnoprawnych na:**
 1. Wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę wylotu kanalizacji, o średnicy $\varnothing$ 400 usytuowanego na działce o nr ewid. 510 w m. Krosno do cieku Matka, na wylot wraz z umocnieniem skarp cieku w jego obrębie, o następujących parametrach:
 - a. Średnica 600 mm
 - b. Rzędna dna wylotu 267,7 m n.p.m.
 - c. Wylot w obudowie betonowej, monolityczny, dokowy typu ciężkiego
 - d. Lokalizacja wylotu określona w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
X: 5507344,10
Y: 7552411,97
 - e. Umocnienie skarp cieku Matka płytą ażurową 10 m poniżej i 5 m powyżej wylotu, zlokalizowane na działkach o nr ewid. 509, 510, 496 w m. Krosno.
 2. Wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację istniejących ciągów drenarskich zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Nazwa	Średnica [m]	Lokalizacja określona w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Nr ewidencyjne działek w zakresie likwidacji
1	L1-L2	istn. $\varnothing$ 0,16	L1 X – 5507060,36 Y – 7552559,00 L2 X – 5507178,22 Y – 7552638,22	1294/5, 1294/6, 1295 – obręb Polanka 50/3 – obręb Przemysłowa
2	L3-L4	istn. $\varnothing$ 0,16	L3 X – 5507177,21 Y – 7552 534,22 L4 X – 5507226,72 Y – 7552606,08	532/1, 532/2, 526, 527, 528/2 – obręb Polanka 50/3 – obręb Przemysłowa

Końcówki ciągów drenarskich w punktach L1 oraz L3 zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem poprzez ich zaczkowanie (zakorkowanie).

3. Usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwadnianego odcinka drogi krajowej DK28 poprzez przebudowywany wylot, opisany w punkcie II.1 niniejszej decyzji, o następujących parametrach:
 - A. w ilościach:
 - a) $Q_{\max. \text{sek.}}$ 0,379 m³/s;
 - b) $Q_{\text{śr. roczne}}$ 174 330,02 m³/rok;
 - B. o stanie i składzie:
 - a) zawiesina ogólna poniżej 100 mg/l;
 - b) węglowodory ropopochodne poniżej 15 mg/l;

- C. rzeczywista powierzchnia odwadnianej zlewni: 34,0 ha;
D. zredukowana powierzchnia odwadnianej zlewni: 6,37 ha;
E. separator lamelowy z bajpasem:
a) przepustowość nominalna 100 dm³/ s;
b) przepustowość maksymalna 1000 dm³/ s;
c) lokalizacja określona w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
X: 5507307,96 Y: 7552522,54
F. zbiorniki retencyjne (4 szt.) umożliwiające retencjonowanie łącznie 285,1 m³ wody,
o następującej lokalizacji określonej w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
a) ZBD1 X: 5507311,03 Y: 7552513,03
ZBD2 X: 5507317,84 Y: 7552496,02
b) ZBC1 X: 5507307,07 Y: 7552511,35
ZBC2 X: 5507314,31 Y: 7552494,49
c) ZBB1 X: 5507303,42 Y: 7552509,83
ZBB2 X: 5507310,54 Y: 7552492,89
d) ZBA1 X: 5507299,48 Y: 7552508,22
ZBA2 X: 5507306,79 Y: 7552491,39

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020, poz. 310 ze zm.), jeżeli liczba stron przekracza 10 to zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Dyrektor
Zarządu Zlewni
Wojciech Kłosowicz

Otrzymują:

Wg rozdzielnika

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

e-mail: zz-krosno@wody.gov.pl,
www.wody.gov.pl

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno (tablica ogłoszeń + sposób informowania zwyczajowo przyjęty w powiecie krośnieńskim)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Krośnie ul. Żółkiewskiego 10, 38-400 Krosno
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Strzyżowie ul. Parkowa 7, 38-200 Przeworsk
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
5. A/a. (tablica ogłoszeń w/m)
6. ZUZ – A/a

