Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 13 436 75 43, fax. 13 436 28 65
e-mail: um@um.krosno.pl http://www.krosno.pl

KSL.7012.2.2.2023.KZ

Krosno, 24.02.2023 r.

COALMEX sp. z o.o.
ul. Kletówki 52/4
38-400 Krosno

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia 28.12.2022 r. uzupełniony pismem z dnia 16.02.2023 r. informuję, że odmawiam wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych dla projektowanej inwestycji pn. "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Jednocześnie informuję, że działka nr ewid. 74 będącą własnością Skarbu Państwa w zarządzie Prezydenta Miasta Krosna, stanowi rów, którym odprowadzane są wody ze zlewni położonej w obrębie ulic Zagórze i Okrzei. Planowane zagospodarowanie terenu na działkach o nr ewid. 67/1, 66, 78 obręb Krościenko Niżne, spowoduje wyłączenie tej części terenu z powolnego, biologicznego spływu wód, w konsekwencji czego zachodzi uzasadniona obawa podtopienia terenów położonych poniżej, w szczególności na wlocie do zakolektorowanego odcinka rowu powyżej ul. Żółkiewskiego.

Mając powyższe na uwadze należy sporządzić analizę wpływu projektowanej zabudowy na przepływ wód w zlewni rowu. Analiza powinna zawierać obliczenia oraz kompleksowe rozwiązania techniczne zapewniające bezpieczeństwo istniejących obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się poniżej projektowanej zabudowy.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata [illegible]owska
Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a