



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KROŚNIE**

ul. Niepodległości 6, 38-400 Krosno

MRZ.5267.4.2023

Krosno, 30 marca 2023 r.

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1969 ze zm.) w związku z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. nr 225 poz. 1934) w dniu:

30 marca 2023 r.

przez:

1) st. kpt. mgr inż. Marcin Lorens – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 1/2018

2) mł. kpt. inż. Grzegorz Śliwka – Starszy Specjalista Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 1/2023

(stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli)

legitymujących się upoważnieniem nr 45/2023 z dnia 29 marca 2023 r., znak MRZ.5267.4.2023, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Krosno, ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno	Pan Dariusz Niepokój – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Dariusz Niepokój – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika	Pani Maria Wdowiarz – kierownik gospodarczy

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- 3) postępowanie z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urzędzeń:

- 1) Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno – część budynku przeznaczona na prowadzenie zajęć w ramach Niepublicznej Medycznej Szkoły Policealnej

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie – pełnomocnictwo wydane przez Prezydenta Miasta Krosna z dnia 03.08.2020 r.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu

Przedmiotem czynności kontrolno-rozpoznawczych były dwa pomieszczenia na parterze budynku A (A17 i A18) przeznaczone na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach Niepublicznej Medycznej Szkoły Policealnej. Z tej części obiektu zapewniono możliwość ewakuacji poziomymi drogami ewakuacyjnymi o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi.

Obiekty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie znajdują się na działce nr ewid. 129/10 i 129/11. Funkcją budynków jest oświata nauka i kultura oraz budynki sportowe. Konstrukcja budynku A: Ściany nośne – konstrukcję stanowią słupy żelbetowe a wypełnienia murowane z cegły czerwonej i pustaków pianowych, stropy – żelbetowe, ściany działowe – murowane z cegły, stropodach – płyty żelbetowe pokryte styropianem, matą szklaną, papą i lepikiem.

Parametry budynków:

Kubatura: 18289,90 m³,

Łączna powierzchnia zabudowy segmentów A i B będącymi samodzielnymi konstrukcyjnie budynkami: 3410,46 m²,

Powierzchnia użytkowa: 5221,49 m².

Budynek A jest budynkiem niskim. Z całego budynku A istnieje możliwość ewakuacji poprzez trzy ewakuacyjne klatki schodowe.

Do budynku zapewniono utwardzony dojazd umożliwiający manewrowanie pojazdami pożarniczymi. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono z miejskiej sieci wodociągowej.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Przedstawiono do wglądu instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z sierpnia 2021 r. opracowaną przez specjalistę ds. ochrony ppoż. Marek Fejkiel.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane prawidłowo.

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru umieszczona w miejscach widocznych.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Nie prowadzono kontroli przed dniem 30.03.2023 r.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Hydranty wewnętrzne

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przedstawiono do wglądu protokół nr 1A-13 z badania wyłącznika ppoż z dnia 12.08.2022 r. – przegląd wykonał Jan Faber nr upr. 1E-1290-664-2019 i 1D-526-664-2019 – bez uwag.

Hydranty wewnętrzne - przedstawiono do wglądu protokół nr 1/08/2022 z dnia 09.08.2022 r. przegląd przeprowadził Piotr Szczurek „IWO-POŻ” – bez uwag.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Wyposażenie w gaśnice w ilości zgodnej z rozporządzeniem MSWiA. Oznaczenie zgodne z PN. Ostatni przegląd wykonał: ZUP „IWO-POŻ” Piotr Szczurek protokół z dnia 18.08.2022 r.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Elektryczna
Kominowa
Gazowa

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Elektryczna- przedstawiono do wglądu protokół nr 7BZS-1-/2022/2022 z sierpnia 2022 przegląd przeprowadził Jan Faber nr upr. 1E-1290-664-2019 i 1D-526-664-2019 – bez uwag.
Kominowa – przedstawiono do wglądu protokół nr 31/11/2022 z dnia 14.11.2022 r. przegląd wykonał Mistrz Kominiański Andrzej Szczur – bez uwag
Gazowa – przedstawiono do wglądu protokół nr 1/ZSPnr1/11/2022 z dnia 23.11.2022 r. przegląd wykonał: Witold Markiewicz nr upr. G2/nr E/116/700/2022, G2/nr D/116/700/2022, G3/nr E/116/700/5g/2022, G3/nr D/116/700/5g/2022 – bez uwag

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

Nie stwierdzono

Inne ustalenia:
Brak.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR

mgr Dariusz Niepokój

(podpis z podaniem imion, nazwisk
i stanowisk służbowych kontrolowanego)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Nr 1
im. Jana Szczepanika
38-400 KROSNO, ul. Podkarpacka 16
tel./fax (0.13) 43-216-81
REGON 000184649 NIP 684-11-21-857

KIEROWNIK SEKCJI
Kontrolno-Rozpoznawczej


st. kpt. mgr inż. Marcin Lorens

(podpis z podaniem imion, nazwisk
stanowisk służbowych kontrolującego)

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej


mł. kpt. inż. Grzegorz Śliwka

(podpis z podaniem imion, nazwisk
stanowisk służbowych kontrolującego)