



Nr obwodu	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Opis	U , 300V 1P 10A pom. 0.16, 0.17	U , 300V 1P 10A pom. 0.18	U , 300V 1P 10A awaryjne i ewakuacyjne	Gniazda 230V pom. 0.11, 0.19	Gniazda 230V pom. 0.12, 0.14	Gniazda 230V DATA pom. 0.12	Gniazda 230V pom. 0.13 SUSZARKA	Gniazda 230V pom. 0.15 PODGRZEWACZ WODY	Gniazda 230V pom. 0.17
Typ kabla	YÖY [16x1.5]	YÖY [16x1.5]	YÖY [16x1.5]	YÖY [16x1.5]	YÖY [16x1.5]	YÖY [16x1.5]	YÖY [16x1.5]	YÖY [16x1.5]	YÖY [16x1.5]
Moc [kW]	0,45	0,45	0,1	0,2	0,2	0,35	0,8	2	0,2

EUROPEL Sp. z o.o. 38-420 Korczyna ul. Spółdzielcza 4 e-mail: info@europel.pl tel. (013) 438 80 57		EUROPEL®	
Temat:	" Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie przy ul. Grunwaldzkiej 15"		
Adres budowy:	38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15; (działka nr ewid. 742/2)		Rys. nr: E-12 ark. 2/3
Inwestor:	Szkoła Podstawowa Nr 5 38-400 Krosno; ul. Grunwaldzka 15		
Tytuł rysunku:	Rozdzielnia R2. Schemat ideowy.		Data: 11.2022
Branża:	Instalacje elektryczne		Skala: -
Projektant:	mgr inż. Tomasz Guzik	nr upr.: PDK/0201/PWOE/21	Podpis:
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Paszek		Podpis:
Asystent projektanta:	Dariusz Kukuliński		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Nowak	nr upr.: PDK/0136/PWOE/04	Podpis: