



Nr obwodu	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Opis	U , 24V 2A pom. -1.31	U , 24V 2A awaryjne i ewakuacyjne	Gniazda 230V pom. -1.23, -1.24	Gniazda 230V pom. -1.31	Gniazda 230V pom. -1.32, pom. magazynowe	Gniazda 230V pom. -1.34, -1.35, -1.36, -1.37	Gniazda 230V pom. -1.27, -1.28, -1.29, -1.30	Gniazda 230V pom. -1.40	Gniazda 230V pom. -1.40
Typ kabla	YÖY [1x1,5]	YÖY [1x1,5]	YÖY [1x1,5]	YÖY [1x1,5]	YÖY [1x1,5]	YÖY [1x1,5]	YÖY [1x1,5]	YÖY [1x1,5]	YÖY [1x1,5]
Moc [kW]	0,15	0,1	1	1	1	1	1	1	1

EUROPEL Sp. z o.o. 38-420 Korczyna ul. Spółdzielcza 4 e-mail: info@europel.pl tel. (013) 438 80 57		EUROPEL®	
Temat:	" Miejski Zespół Szkół nr 1 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja budynku - wymiana instalacji elektrycznych"		
Adres budowy:	38-400 Krosno, ul. Jana i Stanisława Magurów 1; (działka nr 524/2 ,obręb: Śródmieście)	Rys. nr: E-8	
Inwestor:	Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Jana i Stanisława Magurów 1	ark. 2/3	
Tytuł rysunku:	Rozdzielnia RP2. Schemat ideowy.	Data: 11.2022	
Branża:	Instalacje elektryczne i niskoprądowe	Skala: -	
Projektant:	mgr inż. Tomasz Guzik	nr upr.: PDK/0201/PWOE/21	Podpis:
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Paszek		Podpis:
Asystent projektanta:	Dariusz Kukuliński		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Nowak	nr upr.: PDK/0136/PWOE/04	Podpis: